PROTEZIONE SU PARETE CON PROMASEAL PS - REI 120 - 180



LEGENDA

1. PROMASEAL PS cuscini intumescenti, termotrasparenti asportabili
2. Tubo in plastica di diametro max 100 mm
3. Tubo in acciaio di diametro max 80 mm
4. Cavi elettrici / Bolindo sbarra in acciaio dim mm 195x106 contenente conduttori in alluminio e rame
5. PARETE REI 120

LEGENDA

- Quadro elettrico
- 2x36W — Plafoniera 2x36W
- 2x36W IP55 — Plafoniera 2x36 in custodia IP55
- 2x36W EM — Plafoniera 2x36 con gruppo autonomo di emergenza
- 1x36W — Plafoniera 1x36W
- 1x18W S.E — Plafoniera 1x18W S.E
- Corpo iluminante a parete
- IP55 — Corpo iluminante a parete con protezione IP55
- Corpo illuminante a soffitto
- IP55 — Corpo illuminante a soffitto con protezione IP55
- Faro
- Lampada con segnalazione uscita di emergenza S.A
- Interruttore componibile
- Interruttore componibile in custodia IP55
- Presa componibile 2x10/16A+T
- Presa componibile 2x10/16A+T in custodia IP55
- Punto presa telefonica
- Punto presa trasmissioni dati
- Punto presa TV
- Punto presa satellitare
- FC — Presa FAN-COIL
- Pulsante
- Sirena equipotenziale
- Pulsante a tirante per chiamata WCH
- Gruppo di segnalazione chiamata di soccorso WCH
- Interruttore con chiave per annullamento chiamata WHC
- PE — Pulsante di emergenza in custodia con vetro

PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE



Apparecchio illuminante in policarbonato con diffusore in policarbonato per lampade fluorescenti da 18–36–58W in versione monolampada o bilampada dotato di cablaggio elettronico

ALIMENTAZIONE PLAFONIERE



PARTICOLARE PRESE



LEGENDA:
1 – PRESA 10/16 A 1P3 (IND. – PRAIZIDATA
2 – PRESA 10/16 A 1P3 (IND. – PRAIZIDATA
3 – PRESA 2x10 – TRASMISSIONE DATI
4 – PRESA RJ45 – TRASMISSIONE DATI

Comune di Terni
Provincia di Terni

Lavori di adeguamento alle norme antincendio del centro di assistenza geriatrica residenziale "Le Grazie"

Tav.

IE02

USLUmbria2

Titolo: PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO:

IMPIANTO ELETTRICO
Pianta piano terra

Consulenti: Meta consulting progettazione S.r.l.		Committente: USL Umbria 2	
Disegnato da: il		Tolleranza: +/- 5 cm	Licenza software: AUTOCAD ARCHITECTURE(R) 3D V.2006/C/L127
Controllato da: il		Scala: 1:100	Centro di Profitto 3 3 7
Approvato da: il		Iniziato il	Finito il
File:			
Modificato da: il		Descrizione modifica:	
Modificato da: il		Descrizione modifica:	
Approvato da: il			

Studio tecnico Ing. Sergio Lancia
Via G. Da Vitalone n. 8 05100 Terni
Tel. 0744/288242 Fax 0744/288242
E-mail: lancia.sergio@gmail.com