



250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
M 250 x 150		• GRUPPO OPERATORIO - AHU 11/EXT 11
		• DIAGNOSTICA PER IMMAGINE - AHU 08A/B/EXT 08A/B
		DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
M 250 x 150		• GRUPPO OPERATORIO - AHU 09/EXT 09
		• DH ONCOLOGICO - AHU 10/EXT 10
		DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
M 250 x 150		REFARTO RIABILITATIVO - AHU 07/EXT 07
		DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
M 250 x 150		DEGENZE P1 SX - AHU 04/EXT 04
		DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
M 250 x 150		• DEGENZE P2 DX - AHU 12/EXT 12
		• DIALISI - AHU 06/EXT 06
		DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
M 250 x 150		• DEGENZE P1 DX - AHU 13/EXT 13
		• PRONTO SOCCORSO - AHU 05/EXT 05
		DIMENSIONI CANALI
		DIFFUSORI LINEARI A ELEVATA INDUZIONE
		GRIGLIA
		BOCCHETTA CIRCOLARE
		BOCCHETTA QUADRATA
		DIFFUSORI QUADRI A FERITOIA A DOPPIA SPIRALE
		SOFFITTO FILTRANTE (SOLO BLOCCO OPERATORIO)
		SERRANDA TAGLIAFUOCO
		SERRANDA DI REGOLAZIONE

N.B.:

- IN PRESENZA DI BOCCHETTE DI RIPRESA DELL'ARIA, INSTALLATE A PARETE, UNO DEI RILEVATORI DI FUMO PRESENTI NELLA ZONA SARÀ INSTALLATO IN PROSSIMITÀ DELLA STESSA. (UNI9795 ART.5.4.4.3)
- I RILEVATORI SARANNO POSTI AD ADEGUATA DISTANZA DALLE BOCCHETTE DI RIPRESA O MANDATA DELL'ARIA POSTE A SOFFITTO. (UNI9795 ART.5.4.4.3)
- UNITÀ DI CAMPIONAMENTO DELL'ARIA CON RILEVATORI DI FUMO SARÀ INSTALLATA ALL'INTERNO DI GIACIN CONDOTTO DI RIPRESA DELL'ARIA PRIMA CHE QUESTO SI IMMETTA NEL COLLETTORE PRINCIPALE. LUBICAZIONE ED IL NUMERO DEGLI STESSI SARÀ DEFINITO IN RELAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI A FLUIDO. (UNI9795 ART.5.4.4.5)

N.B. - IL PRESENTE ELABORATO È ESAUSTIVO SOLO PER LA PARTE IMPIANTISTICA, PER L'ARCHITETTONICO - VEDERE LE TAVOLE DI RIFERIMENTO

REGIONE UMBRIA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
05100 Terni, Via D. Bramante,37



NUOVO OSPEDALE TERRITORIALE DEL
COMPRESORIO DI NARNI E AMELIA

PROGETTISTI COORDINAMENTO PROGETTUALE: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI	LENZI CONSULTANT S.r.l. Progettazione Architettonica: Arch. Braccio Oddi Baglioni Arch. Marcello Fedi Arch. Laura Grimaldi Arch. Eleonora Sinigaglia Via Adria 55 - 00198 Roma www.lenzi.biz - info@lenzi.biz	COOPROGETTI SOC. COOP Coordinamento Progettazione Ambientale: Ing. Walter Tomassoli Coordinamento Progettazione Impiantistica: Ing. Valter Fabio Filippetti Via della Piaggia,152 - 6024 Gubbio www.cooprogetti.it - info@cooprogetti.it
GIOVANNI CUCINI ARCHITETTO studio fame architetture Progettazione Architettonica Sostenibile: Arch. Giovanni Cucini Arch. Davide Brembilla Via S.Alessandro, 3 - 24122 Bergamo www.gnsr.eu - segreteria@gnsr.eu	GRUPPEL ARCHITECTES Progettazione Architettonica: Arch. Olivier Feltz-Isaure Ing. Salvatore Carvelli Cours de la Libération-Général de Gaulle 98 - 38100 Grenoble www.grupel.fr - architectes@grupel.fr	

MAG 11	CONSEGNA PROGETTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 18	AGGIORNAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
SET 09	ACCREDITAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MAG 09	AGGIORNAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 08	CONSEGNA PROGETTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
DATA	OGGETTO	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

TR01	IMPIANTI MECCANICI	AGGIORNAMENTO DEFINITIVO
PIANTA LIVELLO 3 - STRALCIO A		
IMPIANTO DI VENTILAZIONE		
FILE: TR01_V_AER03A-B LIV3_r1.dwg		

AER 03a