



250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
250 x 150	M	•AMBULATORI P.TERRA - AHU 11/EXT 11
250 x 150	R	•GRUPPO OPERATORIO - AHU 05A/B/EXT 05A/B
250 x 150	M	DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
250 x 150	M	•DIAGNOSTICA PER IMMAGINE - AHU 09/EXT 09
250 x 150	R	•OH ENDOLOGICO - AHU 10/EXT 10
250 x 150	M	DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
250 x 150	M	•REPARTO RIABILITATIVO - AHU 07/EXT 07
250 x 150	R	DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
250 x 150	M	•DEGENZE P1 SX - AHU 04/EXT 04
250 x 150	R	DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
250 x 150	M	•DIALISI - AHU 06/EXT 06
250 x 150	R	DIMENSIONI CANALI
250 x 150	R	CANALI ARIA MANDATA / RIPRESA
250 x 150	M	•DEGENZE P2 SX - AHU 03/EXT 03
250 x 150	R	•DEGENZE P1 DX - AHU 13/EXT 13
250 x 150	M	•PRONTO SOCCORSO - AHU 05/EXT 05
250 x 150	R	DIMENSIONI CANALI
		DIFFUSORI LINEARI A ELEVATA INDUZIONE
		GRIGLIA
		BUCCHETTA CIRCOLARE
		BUCCHETTA QUADRATA
		DIFFUSORI QUADRI A FERITIDIA A DOPPIA SPIRALE
		SOFFITTO FILTRANTE (SOLO BLOCCO OPERATORIO)
		SERRANDA TABLIAFUOCO
		SERRANDA DI REGOLAZIONE

N.B.:

- 1 - IN PRESENZA DI BUCCHETTE DI RIPRESA DELL'ARIA, INSTALLATE A PARETE, UNO DEI RILEVATORI DI FUMO PRESENTI NELLA ZONA SARÀ INSTALLATO IN PROSSIMITÀ DELLA STESSA. (UNI9795 ART.5.4.4.3)
- 2 - I RILEVATORI SARANNO POSTI AD ADEGUATA DISTANZA DALLE BUCCHETTE DI RIPRESA O MANDATA DELL'ARIA POSTE A SOFFITTO. (UNI9795 ART.5.4.4.3)
- 3 - L'UNITÀ DI CAMPIONAMENTO DELL'ARIA CON RILEVATORI DI FUMO SARÀ INSTALLATA ALL'INTERNO DI CIASCUN CONDOTTO DI RIPRESA DELL'ARIA PRIMA CHE QUESTO SI IMMETTA NEL COLLETTORE PRINCIPALE. L'UBICAZIONE ED IL NUMERO DEGLI STESSI SARÀ DEFINITO IN RELAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI A FLUIDO. (UNI9795 ART.5.4.4.5)

N.B. - IL PRESENTE ELABORATO È ESAUSTIVO SOLO PER LA PARTE IMPIANTISTICA, PER L'ARCHITETTONICO - VEDERE LE TAVOLE DI RIFERIMENTO

REGIONE UMBRIA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
05100 Terni, Via D. Bramante,37



NUOVO OSPEDALE TERRITORIALE DEL
COMPRESORIO DI NARNI E AMELIA

PROGETTISTI	COORDINAMENTO PROGETTUALE: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
LENZI CONSULTANT S.r.l.	dice
Progettazione Architettonica: Arch. Braccio Oddi Baglioni Arch. Marcello Fedele Arch. Laura Grimaldi Arch. Eleonora Sinigaglia	COOPROGETTI SOC. COOP Coordinamento Progettazione Ambientale: Ing. Walter Tomassoli Coordinamento Progettazione Impiantistica: Ing. Valter Fabio Filippetti
Via Adria 55 - 00198 Roma www.lenzi.biz - info@lenzi.biz	Via della Piaggia,152 - 6024 Gubbio www.coopprogetti.it - staff@coopprogetti.it
GIOVANNI CUCINI ARCHITETTO studio fame architetture Progettazione Architettonica: Arch. Giovanni Cucini Arch. Davide Brembilla Via S.Alessandro, 3 - 24122 Bergamo www.gcsar.eu - segreteria@gcsar.eu	GRUPPER ARCHITECTES Progettazione Architettonica: Arch. Olivier Feltz-Deure Ing. Salvatore Carvelli Cours de la Libération-Général de Gaulle 98 - 38100 Grenoble www.grupper.fr - architectes@grupper.fr

MAG 11	CONSEGNA PROGETTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 19	AGGIORNAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
SET 09	ACCREDITAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MAG 09	AGGIORNAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 08	CONSEGNA PROGETTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
DATA	OSSERVATO	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

TR01_V_AER03A-B LIV3_r1.dwg
PIANTA LIVELLO 3 - STRALCIO B
IMPIANTO DI VENTILAZIONE
FILE: TR01_V_AER03A-B LIV3_r1.dwg
N° ELABORATO
AER 03b