



	TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA FAN COILS
	TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA REFRIGERATA FAN COILS
	TUBAZIONE SCARICO CONDENSA FAN COILS
	TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA RADIATORI
	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
	DISTRIBUZIONI AI COLLETTORI DI PIANO: RAME PREISOLATO Ø23x1 (3x4)
	COLONNE MONTANTI: ACCIAIO NERO CON ISOLANTE Ø 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2"
	TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA RADIATORI
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA
	RAME PREISOLATO Ø 16x1
	TERMOARREDO IN ACCIAIO
	TIPO FONDITAL DEUS D EQUIVALENTE
	RADIATORE IN ALLUMINIO CON TESTA TERMOSTATICA
	TIPO FONDITAL SAHARA BDD100 D EQUIVALENTE - ST 40°
	QUADROTTI RADIANTE LISCIO - MODULO DIM. 600x600 MM
	QUADROTTI BASE LISCIO - MODULO DIM. 600x600 MM
	COLLETTORI PANNELLI RADIANTI
	CARATTERISTICHE COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE
	ELETTROTERMOIDE
	PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERO) - N. DERIVAZIONI
	CARATTERISTICHE RADIATORE
	PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERO) - POTENZA (W) - N. ELEMENTI
	COLLETTORI RADIATORI
	CARATTERISTICHE COLLETTORI COMPLANARE
	PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERO) - N. DERIVAZIONI
	DN TUBAZIONE: Ø 3/4" FINO A N.10-15 DERIVAZIONI
	Ø 1" DUE TRE
	FAN COIL A CASSETTA TIPO A - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	FAN COIL A CASSETTA TIPO B - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	FAN COIL A CASSETTA TIPO C - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	FAN COIL A CASSETTA TIPO D - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	FAN COIL A CASSETTA TIPO E - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	FAN COIL A CASSETTA TIPO F - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 1 1/2"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 3/4"
	FAN COIL A CASSETTA TIPO G - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
	ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x Ø 3/4"
	ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x Ø 3/4"
	CARATTERISTICHE FAN COIL
	PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERO) - POTENZA INVERNALE E ESTIVA (W)
	LAMA D'ARIA - ALIMENTAZIONE ELETTRICA (EL) / AD ACQUA (AC)
	PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERO) - N. DERIVAZIONI
	REGOLATORE D'ARIA A PORTATA VARIABILE CON VENTILATORE.
	BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO E FILTRO ASSOLUTO A PIEDE.
	PROFONDITA' D'10 (BOCCHINI)
	REGOLATORE D'ARIA A PORTATA VARIABILE
	CON BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO
	CARATTERISTICHE VAV
	PROGRESSIVO (INPARTO/NUMERO) - POTENZA INVERNALE E ESTIVA (W)
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
	VALVOLA MISCELATRICE
	VALVOLA DI BILANCIAMENTO
	SONDA AMBIENTE PER REGOLAZIONE FAN COIL
	REGOLATORE FAN COIL
	CENTRALINA REGOLAZIONE PANNELLI RADIANTI
	SONDA DI TEMPERATURA
	SONDA ANTICONDENSA
	SONDA UMIDITA' RELATIVA E TERMOSTATO ELETTRONICO DIGITALE
	REGOLAZIONE AMBIENTE -1-3°C
	GIUNTI TECNICI
	EDIPARTIMENTAZIONI REI

N.B. - IL PRESENTE ELABORATO È ESAUSTIVO SOLO PER LA PARTE IMPIANTISTICA, PER L'ARCHITETTONICO - VEDERE LE TAVOLE DI RIFERIMENTO

COMITENTE **REGIONE UMBRIA**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
05100 Terni, Via D. Bramante,37



NUOVO OSPEDALE TERRITORIALE DEL COMPRESORIO DI NARNI E AMELIA

PROGETTISTI **LENDI CONSULTANT S.R.L.** **ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI**

	LENDI CONSULTANT S.R.L. Progettazione Architettonica: Arch. Braccio Oddi Baglioni Arch. Mariella Fedele Arch. Laura Grimaldi Arch. Eleonora Sinigaglia		COOPROGETTI SOC. COOP Coordinamento Progettazione Ambientale: Ing. Walter Tomassoli Coordinamento Progettazione Impiantistica: Ing. Valter Fabio Filippetti
--	--	--	--

	STUDIO FAME ARCHITETTURE Progettazione Architettonica Sostenibile: Arch. Giovanni Cugini Arch. Davide Biondella Via S. Alessandro, 3 - 24122 Bergamo www.studiofame.it - segreteria@studiofame.it		GRUPPE ARCHITECTES Progettazione Architettonica: Arch. Olivier Feltz-Store Ing. Salvatore Carvelli Cours de la Libération-Général de Gaulle 98 - 38100 Grenoble www.gruppe.fr - architectes@gruppe.fr
--	---	--	---

MAG 11	CONSEGNA PROGETTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MDV 10	AGGIORNAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
SET 09	ACCREDITAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MAG 09	AGGIORNAMENTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MDV 08	CONSEGNA PROGETTO	APS	ING. VALTER FABIO FILIPPETTI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
DATA	OGGETTO	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

TIPOLOGIA IMPIANTI MECCANICI **AGGIORNAMENTO DEFINITIVO**
DISTRIBUZIONE ACQUA - PIANTE LIVELLO -1- STRALCIO B
CIRCUITO RADIATORI - DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
FILE: TR01_V_MEC05A-B LIV-1_r1.dwg **MEC 05b**